

АКТ
промывки трубопроводов системы теплоснабжения

г. Вышний Волочек

“23” июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель абонента:

директор МОУ, Вышневолоцкое шк-интернат
(абонентский номер, наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации:

ООО, Термосеть
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии была произведена промывка СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, по адресу:

ул. Северная, 89

Гидравлическая промывка произведена холодной водой из системы ХВС до полного осветления воды в системе отопления здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки соответствуют существующим требованиям “Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей”.

Представитель абонента:

директор
(должность)

Ольга Башмакова
(подпись) Ольга Башмакова
(Ф.И.О.)

Представитель энергоснабжающей организации:

от. инженерного
(должность)

Андрей Егоров
(подпись) Андрей Егоров
(Ф.И.О.)